

Choszczno, dnia 11 lipca 2022 roku

HK.9011.5.056.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Ogrodowa 56, 73-260 Pelczyce

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.) § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Lubiana** gmina Pelczyce będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach, w dniu **01.07.2022** r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy B, b) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0503):
 - sprawozdania nr SB/78042/07/2022 z dnia 06.07.2022 r. nr próbki 058641/07/2022,

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0406), w budynku Lubiana Szkoła:
 - sprawozdania nr SB/78514/07/2022 z dnia 07.07.2022 r. nr próbki 058648/07/2022,

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Lubiana-Bażanty, Brzyczno, Nadarzyn, Płotno, Boguszyny, Bukwica, Lubiana i Lubianka.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: zgkim@pelczyce.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Pelczyc (drogą elektroniczną umig@pelczyce.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

[signature]
mgr inż. Magdalena Król-Kuszał

niepodlega

Choszczno, dnia 11 lipca 2022 roku

HK.9011.5.055.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Ogrodowa 56, 73-260 Pelczyce

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.) § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Pelczyce** będącego w zarządzeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach, w dniu **01.07.2022 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy B, b) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbki:

Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0067):

– sprawozdania nr SB/78041/07/2022 z dnia 06.07.2022 r. nr próbki 058601/07/2022

2) Miejsce poboru próbki:

na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0751), w UO Chrapowo szkoła:

– sprawozdania nr SB/78512/07/2022 z dnia 07.07.2022 r. nr próbki 058612/07/2022 oraz przekroczenia parametru mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli 5 jtk/100 ml uznaje, że w badanym zakresie próbki pobrane na Stacji Uzdatniania Wody nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) ze względu na przekroczenia wartości liczby bakterii grupy coli (SUW – 5 jtk/100ml) i stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Pelczyce, Bolewice, Chrapowo, Jagów, Krzynki, Ługowo, Łyskowo, Niesporowice, Sarnik, Trzęsacz, Wierzchno oraz Niepołcko i Żydowo (gmina Barlinek, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie).

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **10 dni**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: zgkim@pelczyce.pl)

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Pelczyc (drogą elektroniczną umig@pelczyce.pl)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

niepodlega